

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Тульской области

(300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г. д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому
и Заокскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области**

(Тульская область, г. Алексин, ул. Болотова д. 18«А» тел. (48753) 6-97-97, 6-97-95)

ПРЕДПИСАНИЕ № 165/1/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах за-
щиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
государственному образовательному учреждению Тульской области «Алексинская школа»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

в лице директора Боряевой Елены Дмитриевны

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения государственного инспектора по пожарному надзору Алексинского и Заокского районов Тульской области, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и Заокскому районам Тульской области подполковника внутренней службы Симонова Александра Николаевича

(наименование органа ГПН)

№ 165 от "19" октября 2018 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ в период «02» ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин., «07» ноября 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин., «14» ноября 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин.

проведена плановая выездная проверка

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и Заокскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, капитаном внутренней службы, Никитиным Сергеем Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в отношении объектов защиты государственного образовательного учреждения Тульской области «Алексинская школа» по адресу: Тульская область, г. Алексин ул. Горького д. 21

совместно с директором ГОУ ТО «Алексинская школа» Боряевой Еленой Дмитриевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вышешел)
1	2	3	4	5
1.	Установку автоматической пожарной сигнализации в здании выполнить в соответствии с действующими техническими требованиями СП 5.13130.2009 кроме того, выполнить с применением кабельной продукции, отвечающей требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» в части касающейся типа исполнения кабельных изделий систем и установок противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 5, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	до 31 августа 2019 г.	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

Собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



подпись

« 14 » ноября 2018 г.

старший инспектор ОНД и ПР

Никитин С.В.

Предписание для исполнения получил:



подпись

« 14 » ноября 2018 г.

директор ГОУ ТО «Алексинская школа»
Боряева Елена Дмитриевна